

Kooskõlastuse koondtabel

Jrk nr	kooskõlastav organisatsioon/ planeeritud krundi omanik/ planeeritud maa-ala piirinaaber	kooskõlastuse nr ja kuupäev	kooskõlastuse täielik ära kiri	kooskõlastuse asukoht	projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
1	Telia Eesti AS Raimond Pihlak, Telja Eesti AS volitatud esindaja	nr 40250565 20.05.2026	Telia Eesti AS (edaspidi "Telja") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel: Projekt vastab Telja poolt väljastatud tehnilistele tingimustele: jah Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: jah Töid võib teostada ainult Telja volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel: jah Info tööloa saamiseks telefoninumbril: 5107291 Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon	Allkirjastatud digitaalselt. Kooskõlastus lisatud tabelile.	Arvestada esitatud seisukohtadega.
2	Tamsalu Kalor AS Neeme Malva, Tamsalu Kalor AS juhataja	21.05.2026	Olen tutvunud detailplaneeringu materjalidega. Tamsalu Kalor AS kooskõlastab detailplaneeringu lahenduse.	Kooskõlastatud e-kirjaga. Kooskõlastus lisatud tabelile.	
3	Tapa Vesi OÜ	21.05.2026	Tamsalu linnas Vahtra tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering kooskõlastatud.	Kooskõlastatud e-kirjaga.	

Vahtra tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Töö nr 25-24

	Arne Arumägi, Tapa Vesi OÜ juhatuse liige			Kooskõlastus lisatud tabelile.	
4	Elektrilevi OÜ Maie Erik	nr 4545201132 22.05.2026	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.	Allkirjastatud digitaalselt. Kooskõlastus lisatud tabelile.	Arvestada esitatud seisukohtadega.
5	Päästeamet Alar Tetting, nõunik Ohutusjärelvalve büroo	nr 5146-2026- 2 16.06.2026	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel annab Päästeameti Ida päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Alar Tetting kooskõlastuse OÜ Ferrysan poolt koostatud Tapa vald Tamsalu linn Vahtra tn 2 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale.	Allkirjastatud digitaalselt. Kooskõlastus lisatud tabelile.	
6	Terviseamet	nr 9.3- 1/26/5193-2 23.07.2026	Amet on tutvunud Vahtra tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu materjalidega ja kooskõlastab detailplaneeringu, aga juhib tähelepanu järgmisele: - tehnoseadmete ning äri- ja kaubandustegevuse tekitatav müra ei tohi ületada määruse nr 71 lisa nr 1 normtasel, milleks on tööstusmüra sihtväärtus. Määruse nr 71 nõuete järgi ei tohi müratundlikule maa-alale ulatuv laadimistegevusest tekkinud müratase ületada tööstusmüra sihtväärtust, päevaajal 50 dB ja ööajal 40 dB. Päeva- ja ööaeg on vastavalt 7.00–23.00 ja 23.00–7.00). Amet palub eeltoodut arvesse võtta ärihoonete laadimisala kavandamisel;	Allkirjastatud digitaalselt. Kooskõlastus lisatud tabelile.	Arvestada esitatud seisukohtadega. Täiendatud detailplaneeringu seletuskirja p 4.8.3.

			- ehitismüra tasemed ei tohi lähedusse jäävatel müratundlikel aladel ajavahemikus 21.00 kuni 07.00 ületada määruse nr 71 lisas 1 toodud tööstusmüra normtaset. Impulssmüra piirväärtusena rakendatakse asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. Impulssmüra põhjustavat tööd võib teha tööpäevadel kella 07.00-19.00. Amet palub eeltooduga arvestada ehitustööde ajal; - äri-, kaubandus- ja teenindusettevõtte ehitus- ja kasutusaegsed vibratsioonitasemed ei tohi läheduses paiknevates elamutes ületada sotsiaalministri 01.10.2025 määrus nr 54 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord“ sätestatud üldvibratsiooni piirväärtusi.		
--	--	--	--	--	--

Arhitekt / allkirjastatud digitaalselt / Janika Jürgenson